

**Keuring**

Keuringsdatum	11-02-2022
Verlooptdatum	11-02-2024
Keurmeester	Edwin Hoekstra
Resultaat	Goedgekeurd

**Eigenaar**

Klant ID	12336
Naam	Monumentenstichting Boarnsterhim
Adres	Boarnsterdyk 66, 8491 AW, Akkrum

**Project**

Project ID	2022-02-11-0004
------------	-----------------

**Bliksemafleider-installatie**

Object id	1247
Locatie	Tsjerkebuorren 2, Aldeboarn
Soort locatie	N.H. Toren + electr-aarde
Aantal meetpunten	2
Klasse	LP2
Installatie systeem	Kooi
Dakbedekking	Leien/ pannen/ zink/ lood
Materiaal	Koper 8 mm

Potentiaalvereffening	N.v.t.
Overspanningsbeveiliging	N.v.t.
Meetskoppeling	Opschroef
Beschermhuis	Rvs
Bevestiging dak	Muurblokjes op lood/ muurblokjes gesoldeerd
Bevestiging muur	Muurblokjes
Verbindingen	Pers/ klem/ soldeer

**Keuringspunten**

a	Dakbedekking	Goedgekeurd
c	Meetskoppeling	Goedgekeurd
d	Beschermhuis	Goedgekeurd
e	Bevestiging dak	Goedgekeurd
f	Bevestiging muur	Goedgekeurd
g	Verbindingen	Goedgekeurd
h	Opvangers	Goedgekeurd
k	Staal constructie	Goedgekeurd

*Kruis***Meetresultaten****Weerstand van de gemeten aardelektroden:**

1) 1= 0,48 ohm    2) 2= 0,71 ohm

**Weerstand bovennet:** 0,45 ohm**Vervangingsweerstand:** 0,40 ohm**Gekeurd door**

Hankel's Technisch Bedrijf  
Walperterwei 33b, 8731 CD, Wommels  
<https://www.hankels.nl/>  
info@hankels.nl  
Telefoon: 0515 333 800