

**Keuring**

Keuringsdatum	11-02-2022
Verlooptdatum	11-02-2024
Keurmeester	Edwin Hoekstra
Resultaat	Goedgekeurd

Eigenaar

Klant ID	12336
Naam	Monumentenstichting Boarnsterhim
Adres	Boarnsterdyk 66, 8491 AW, Akkrum

Project

Project ID	2022-02-11-0005
------------	-----------------

Bliksemafleider-installatie

Object id	1257
Locatie	Master Wybrensyk 1, Eagum
Soort locatie	Kerktoeren
Aantal meetpunten	2
Klasse	LPL3
Installatie systeem	Kooi
Dakbedekking	Pannen
Materiaal	Koper 8 mm

Potentiaalvereffening	Aanwezig
Overspanningsbeveiliging	N.v.t.
Meetkoppeling	Opschroef
Beschermhuis	Rvs
Bevestiging dak	Nijlon dragers
Bevestiging muur	Muurblokjes
Verbindingen	Pers/ klem/ soldeer

Keuringspunten

a	Dakbedekking	Goedgekeurd
c	Meetkoppeling	Goedgekeurd
d	Beschermhuis	Goedgekeurd
e	Bevestiging dak	Goedgekeurd
f	Bevestiging muur	Goedgekeurd
g	Verbindingen	Goedgekeurd
h	Opvangers	Goedgekeurd
k	Staal constructie	Goedgekeurd

*Kruis***Meetresultaten****Weerstand van de gemeten aardelektroden:**

1) 1= 1,74 ohm 2) 2= 1,99 ohm

Weerstand bovennet: 0,59 ohm**Vervangingsweerstand:** 0,82 ohm**Gekeurd door**

Hankel's Technisch Bedrijf
Walperterwei 33b, 8731 CD, Wommels
<https://www.hankels.nl/>
info@hankels.nl
Telefoon: 0515 333 800