

**Keuring**

Keuringsdatum	11-02-2022
Verlooptdatum	11-02-2024
Keurmeester	Edwin Hoekstra
Resultaat	Goedgekeurd

**Eigenaar**

Klant ID	12336
Naam	Monumentenstichting Boarnsterhim
Adres	Boarnsterdyk 66, 8491 AW, Akkrum

**Project**

Project ID	2022-02-11-0006
------------	-----------------

**Bliksemafleider-installatie**

Object id	1246
Locatie	Buurren 6, Idaerd
Soort locatie	N.H. Kerk & Toren + elektra-a
Aantal meetpunten	4
Klasse	LP3+
Installatie systeem	Kooi
Dakbedekking	Pannen/ leien
Materiaal	Koper 8 mm

Potentiaalvereffening	Aanwezig ( in de meterkast)
Overspanningsbeveiliging	Aanwezig (Dehn Shield )
Meetkoppeling	Opschroef
Beschermhuis	Rvs
Bevestiging dak	Alphasteunen op leiloodjes/ muurblokjes op lood/ nijlondragers
Bevestiging muur	Muurblokjes
Verbindingen	Pers/ klem/ soldeer

**Keuringspunten**

a	Dakbedekking	Goedgekeurd
b	Overspanningsbeveiliging	Goedgekeurd
	<i>Zie foto 1</i>	
c	Meetkoppeling	Goedgekeurd
d	Beschermhuis	Goedgekeurd
e	Bevestiging dak	Goedgekeurd
f	Bevestiging muur	Goedgekeurd
g	Verbindingen	Goedgekeurd
h	Opvangers	Goedgekeurd
k	Staal constructie	Goedgekeurd
	<i>Kruis</i>	

**Meetresultaten****Weerstand van de gemeten aardelektroden:**

1) 1= 3,92 ohm	2) 2= 4,79 ohm	3) 3= 3,07 ohm	4) 4= 1,86 ohm	5) Electro-aarde 7,47 ohm
----------------	----------------	----------------	----------------	------------------------------

**Weerstand bovennet:** 0,48 ohm**Vervangingsweerstand:** 0,70 ohm**Gekeurd door**

Hankel's Technisch Bedrijf  
Walperterwei 33b, 8731 CD, Wommels  
<https://www.hankels.nl/>  
info@hankels.nl  
Telefoon: 0515 333 800



Foto 1

**Gekeurd door**

Hankel's Technisch Bedrijf  
Walperterwei 33b, 8731 CD, Wommels  
<https://www.hankels.nl/>  
info@hankels.nl  
Telefoon: 0515 333 800