



Stichting Monumenten  
Boarnserhim  
Boarnserdyk 66  
8491 AW AKKRUM

### INSPECTIERAPPORT

#### BLIKSEMAFLEIDER-INSTALLATIE

Deb.nr. : 12336

03-03-20

Contr.nr : 1248

Inspectiedatum: 21-02-2020

Inspecteur: Kooi.

Objekt: N.H. Toren

Te: Akkrum.

Eigenaar: Stichting Monumenten Boarnsterhim

Dakbedekking : Lood/leien

	(vold.)	(onvold.)
Install. syst.: Kooi	x	
Klasse : LP3	x	
Materiaal : Koper $\varnothing$ 8 mm.	x	
Meetskoppel. : Opschroef	x	
Beschermhuis : Koper	x	
Bevest. dak : Muurblokjes op lood	x	
Bevest. muur : Muurblokjes	x	
Verbindingen : Pers/klem/soldeer	x	
Opvangsers : Aanwezig	x	
Aansl. antenne : N.v.t.		
Staal konstr. : Aanwezig kruis	x	

#### Weerstand van de gemeten aardelektroden:

1)	2,53	ohm	6)	,	ohm	11)	,	ohm	16)	,	ohm
2)	1,92	,,	7)	,	,,	12)	,	,,	17)	,	,,
3)	,	,,	8)	,	,,	13)	,	,,	18)	,	,,
4)	,	,,	9)	,	,,	14)	,	,,	19)	,	,,
5)	,	,,	10)	,	,,	15)	,	,,	20)	,	,,

Weerstand bovennet: 0,49 Ohm Vervangingsweerstand: 0,42 ohm

**OPMERKINGEN:** Installatie in orde bevonden.